

①上水道(東部 県運動公園内) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.7	—	—	2.4	—	—	1.7	—	—	1.7	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.05	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	12.2	12.1	10.1	11.7	11.9	10.0	9.8	8.5	10.5	11.6	12.1	11.0	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	64.4	—	—	77.8	—	—	69.4	—	—	69.6	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	128	—	—	144	—	—	130	—	—	124	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.7	6.7	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

②上水道(西部 理正院) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.7	—	—	2.4	—	—	1.6	—	—	1.7	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.004	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	12.3	12.1	10.0	11.7	11.9	9.9	9.7	8.5	10.5	11.5	11.9	11.0	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	63.2	—	—	78.0	—	—	69.6	—	—	68.6	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	130	—	—	138	—	—	128	—	—	128	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.9	6.8	6.8	6.7	6.7	6.7	6.7	6.8	6.8	6.8	6.7	6.8	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

③上水道(南部 千里地区公民館) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.8	—	—	2.4	—	—	1.7	—	—	1.7	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.03	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.014	—	—	0.006	—	—	0.003	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—						

④上水道(万年 万年集会所) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.35	—	—	0.40	—	—	0.22	—	—	0.46	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.008	—	—	0.023	—	—	0.007	—	—	0.006	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.003	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.011	—	—	0.035	—	—	0.016	—	—	0.014	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.007	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.005	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	8.9	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	5.1	4.4	5.6	6.0	5.8	5.7	5.4	6.0	6.0	7.4	9.5	5.9	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	34	—	—	141	—	—	196	—	—	138	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	54	—	—	212	—	—	287	—	—	213	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.4	0.5	0.6	0.5	0.5	0.7	0.4	0.4	0.5	0.5	0.8	3以下
47	pH値		7.7	7.8	8.1	8.2	8.1	8.1	8.1	8.2	8.1	7.9	7.9	7.9	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.3	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

⑤上水道(総津 ひろた交流センター) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	1	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.35	—	—	0.53	—	—	0.50	—	—	0.49	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.008	—	—	0.018	—	—	0.006	—	—	0.007	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.005	—	—	0.004	—	—	0.005	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.011	—	—	0.025	—	—	0.009	—	—	0.010	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.005	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.006	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.3	4.4	4.2	4.1	4.3	4.3	4.3	4.3	4.3	6.5	5.7	4.9	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	34.0	—	—	39.0	—	—	43.1	—	—	34.5	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	54	—	—	52	—	—	64	—	—	61	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.4	0.5	0.9	0.3	0.4	0.5	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7	3以下
47	pH値		7.7	7.8	8.0	7.8	7.8	7.9	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

⑥上水道(大内野上組 旧玉谷小学校体育館) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.30	—	—	0.50	—	—	0.44	—	—	0.77	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.005	—	—	0.015	—	—	0.005	—	—	0.002	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.002	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.008	—	—	0.022	—	—	0.007	—	—	0.007	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.010	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.1	4.2	4.0	3.9	4.1	4.1	4.1	4.2	4.1	5.8	5.2	4.4	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	29.0	—	—	34.8	—	—	36.4	—	—	28.9	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	52	—	—	54	—	—	63	—	—	58	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.6	0.3未満	0.6	3以下
47	pH値		7.6	7.6	7.7	7.6	7.7	7.7	7.8	7.7	7.7	7.2	7.5	7.6	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

⑦上水道(大内野下組 広田地区農業集落排水処理施設) (令和4年度)

(令和4年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による 水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.28	—	—	0.40	—	—	0.37	—	—	0.44	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.004	—	—	0.010	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.007	—	—	0.018	—	—	0.007	—	—	0.005	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	5.2	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.0	4.1	4.3	4.2	4.4	4.3	4.2	4.4	4.4	5.5	4.9	4.3	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	32.2	—	—	41.0	—	—	41.9	—	—	33.1	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	54	—	—	60	—	—	65	—	—	60	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.3未満	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.7	3以下
47	pH値		7.7	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.9	7.8	7.8	7.7	7.6	7.7	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	