水質検査結果

①上水道（東部　県運動公園内）　　（令和7年度）

番号	項　　目　　名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.3	—	—	1.4	—	—	1.5	—	—	1.5	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.08	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	16	14.4	14.3	11.4	10.6	10.0	10.3	10.0	11.3	15.2	17.2	17.7	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	63.7	—	—	70.5	—	—	71.8	—	—	75.0	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	146	—	—	137	—	—	138	—	—	134	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.7	6.7	6.7	6.7	6.7	6.9	6.9	6.9	6.8	6.8	7.0	6.9	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基　準　判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

②上水道(西部　理正院)　　(令和7年度)

番号	項　　目　　名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.3	—	—	1.4	—	—	1.5	—	—	1.6	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.001未満	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13.9	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	15.8	14.3	14.2	11.3	10.6	9.9	10.1	10.0	11.4	15.2	17.2	17.7	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	63.0	—	—	70.2	—	—	72.7	—	—	75.4	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	137	—	—	141	—	—	125	—	—	142	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.7	6.7	6.8	6.7	6.8	6.6	6.8	6.8	6.8	6.8	6.9	6.9	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基　準　判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

③上水道(南部　千里地区公民館)　　(令和7年度)

番号	項　　目　　名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	1.2	—	—	1.5	—	—	1.4	—	—	1.5	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.09	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.016	—	—	0.007	—	—	0.003	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	14.1	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	16.3	14.8	14.4	11.7	10.7	10.3	10.6	10.0	11.3	15.3	17.0	17.9	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	65.1	—	—	74.5	—	—	77.9	—	—	77.1	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	132	—	—	158	—	—	128	—	—	138	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.9	7.0	6.9	7.0	7.0	6.9	7.1	7.0	7.1	7.0	7.2	7.1	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基　準　判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

④上水道(万年　万年集会所)　　(令和7年度)

番号	項　　目　　名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.4	—	—	0.4	—	—	0.9	—	—	0.1	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.08	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.027	—	—	0.029	—	—	0.025	—	—	0.004	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.003	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.036	—	—	0.047	—	—	0.035	—	—	0.011	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.009	—	—	0.006	—	—	0.008	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.007	—	—	0.013	—	—	0.008	—	—	0.004	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	9.9	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	7.5	6.8	6.1	6.0	6.2	6.1	5.9	5.6	6.3	6.5	6.3	11.9	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	136	—	—	183	—	—	142	—	—	228	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	213	—	—	312	—	—	212	—	—	325	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.5	0.7	0.7	0.5	0.5	0.8	0.7	0.9	0.4	0.4	0.3	0.9	3以下
47	pH値		7.8	8.1	7.5	8.0	8.0	7.9	8.3	7.8	8.2	7.8	8.2	8.1	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	0.6	0.6	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.6	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.9	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基　　準　　判　　定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

⑤上水道(総津　ひろた交流センター)　　(令和7年度)

番号	項　　目　　名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	100	0	0	0	1	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.5	—	—	0.5	—	—	0.9	—	—	0.4	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.20	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.014	—	—	0.023	—	—	0.011	—	—	0.002	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.011	—	—	0.004	—	—	0.005	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.017	—	—	0.033	—	—	0.015	—	—	0.003	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.007	—	—	0.005	—	—	0.006	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.001	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	5.5	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.7	5.1	4.8	5.0	5.7	5.5	5.4	4.7	5.1	4.8	4.7	5.7	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	31.1	—	—	39.0	—	—	39.5	—	—	42.8	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	59	—	—	80	—	—	74	—	—	78	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.005未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.4	0.8	0.4	0.5	0.5	0.6	0.6	0.7	0.7	0.3未満	0.3未満	0.9	3以下
47	pH値		7.1	7.7	7.7	8	7.9	7.9	7.8	7.7	7.8	7.9	7.8	7.7	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	1.2	0.5未満	0.7	0.5未満	0.5	0.7	0.8	0.6	0.5未満	0.5未満	1.1	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基　準　判　定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

⑥上水道(大内野上組　旧玉谷小学校体育館)　　(令和7年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.6	—	—	0.5	—	—	1.1	—	—	0.3	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.06	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.011	—	—	0.014	—	—	0.015	—	—	0.002	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.008	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.014	—	—	0.021	—	—	0.021	—	—	0.003	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.008	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.005	—	—	0.001	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.5	4.5	4.5	4.3	4.2	4.1	4.2	4.1	4.5	4.3	4.2	5.4	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	26.5	—	—	35.2	—	—	35.2	—	—	37.6	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	55	—	—	70	—	—	68	—	—	63	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.6	0.3	0.3	0.3	0.6	0.4	0.7	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.8	3以下
47	pH値		7.3	7.6	7.6	7.6	7.7	7.7	7.8	7.3	7.7	7.8	7.7	7.6	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	1.4	0.5未満	0.5	0.5未満	0.7	0.5	0.7	0.5未満	0.5未満	0.5未満	1.4	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

⑦上水道(大内野下組　広田地区農業集落排水処理施設)　　(令和7年度)

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.5	—	—	0.4	—	—	0.7	—	—	0.3	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.08未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.004未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06	—	—	0.07	—	—	0.09	—	—	0.06	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.007	—	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.001	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.006	—	—	0.003未満	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.01	—	—	0.016	—	—	0.011	—	—	0.004	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.1未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.5	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	4.5	4.4	4.5	4.5	4.5	4.2	4.4	4.3	4.7	4.4	4.5	4.8	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	mg/L	—	30.7	—	—	42.0	—	—	45.0	—	—	43.9	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	56	—	—	85	—	—	72	—	—	70	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質(全有機炭素(TOC)の量)	mg/L	0.3未満	0.6	0.3未満	0.3	0.3	0.5	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.5	3以下
47	pH値		7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.7	7.9	7.6	7.9	7.8	7.9	7.7	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	0.5未満	1.6	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.8	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	