水質検査結果

①上水道（東部　県運動公園内）　　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	2.1	—	—	1.8	—	—	1.2	—	—	1.8	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.01	—	—	0.004	—	—	0.001	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.003	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.05	—	—	0.04	—	—	0.03未満	—	—	0.03	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	11.4	10.9	9.5	9.5	17.5	11.2	8.9	10.7	16.2	14.4	16.0	14.5	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	67.9	—	—	75.9	—	—	68.1	—	—	74.3	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	138	—	—	138	—	—	126	—	—	132	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.8	6.7	6.7	6.8	6.7	6.6	6.8	6.7	6.9	6.7	6.9	7.0	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	3	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.4	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

②上水道（西部　理正院）　　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	2.3	—	—	1.7	—	—	1.2	—	—	1.9	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.001	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.007	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	11.5	10.9	9.3	9.5	17.6	11.0	8.9	11.2	16.7	14.4	16.0	14.4	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	67.9	—	—	75.9	—	—	67.5	—	—	74.1	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	135	—	—	144	—	—	128	—	—	128	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.3	0.4	0.3	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		6.9	6.8	6.7	6.8	6.7	6.7	6.8	6.8	6.9	6.8	6.9	6.9	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

③上水道（南部　千里地区公民館）　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	2.0	—	—	1.7	—	—	1.2	—	—	1.8	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.10	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.09	—	—	0.07	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.003	—	—	0.008	—	—	0.004	—	—	0.002	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.006	—	—	0.019	—	—	0.008	—	—	0.003	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.005	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001	—	—	0.004	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	13	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	11.4	11.0	9.8	9.5	17.3	11.6	9.0	10.6	15.6	14.6	15.9	14.5	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	69.3	—	—	79.3	—	—	71.3	—	—	77.4	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	134	—	—	152	—	—	136	—	—	135	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.3未満	0.3未満	0.3	0.4	0.4	0.4	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	0.3未満	3以下
47	pH値		7.0	7.0	7.0	7.0	7.1	6.9	7.0	7.1	6.9	6.9	7.1	7.1	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

④上水道（万年　万年集会所）　　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001	—	—	0.002	—	—	0.002	—	—	0.001	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.61	—	—	0.4	—	—	0.16	—	—	0.6	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.04	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.026	—	—	0.023	—	—	0.008	—	—	0.009	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.006	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001	—	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.033	—	—	0.038	—	—	0.017	—	—	0.016	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.014	—	—	0.007	—	—	0.003未満	—	—	0.004	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.006	—	—	0.011	—	—	0.006	—	—	0.005	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	8.2	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	5.7	6.1	5.8	5.9	6.2	5.6	6.3	6.0	6.6	6.6	8.9	6.5	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	60.3	—	—	123	—	—	217.0	—	—	122.0	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	114	—	—	206	—	—	316	—	—	186	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.8	1.0	0.9	1.0	0.6	0.7	0.5	0.4	0.6	0.5	0.6	0.6	3以下
47	pH値		7.6	7.8	7.8	7.9	8.1	8.1	8.2	8.2	8	8	7.9	7.8	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1	2	1	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

⑤上水道（総津　ひろた交流センター）　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	49	4	1	1	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.38	—	—	0.39	—	—	0.5	—	—	0.58	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.012	—	—	0.024	—	—	0.006	—	—	0.004	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.008	—	—	0.006	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.016	—	—	0.033	—	—	0.009	—	—	0.006	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.008	—	—	0.007	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.008	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.7	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	5.5	5.3	4.8	4.3	4.7	4.2	4.6	4.4	4.7	4.7	5.1	4.8	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	24.4	—	—	33.7	—	—	43.4	—	—	36.1	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	48	—	—	60	—	—	71	—	—	58	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.5	0.7	0.9	0.6	0.5	0.4	0.3	0.5	0.4	0.4	0.4	3以下
47	pH値		7.5	7.4	7.5	7.5	7.9	8	7.9	7.8	7.6	7.7	7.7	7.7	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

⑥上水道（大内野上組　旧玉谷小学校体育館）　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.65	—	—	0.46	—	—	0.4	—	—	0.79	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.05未満	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	—	0.06未満	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.012	—	—	0.013	—	—	0.005	—	—	0.002	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.008	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.002	—	—	0.001未満	—	—	0.001	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.016	—	—	0.023	—	—	0.007	—	—	0.005	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.009	—	—	0.005	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.008	—	—	0.002	—	—	0.002	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.009	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.3	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	5.1	5.0	4.5	4.3	4.4	3.7	4.4	4.0	4.5	4.3	4.9	4.6	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	23.8	—	—	31.5	—	—	38.6	—	—	27.9	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	50	—	—	51	—	—	61	—	—	55	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.6	0.6	0.5	0.6	0.3	0.4	0.3未満	0.3未満	0.4	0.3未満	0.3未満	0.3	3以下
47	pH値		7.6	7.5	7.5	7.5	7.6	7.7	7.7	7.8	7.6	7.6	7.5	7.5	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
	基準判定		適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	

水質検査結果

⑦上水道（大内野下組　広田地区農業集落排水処理施設）　（令和5年度）

番号	項目名	単位	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	水道法による水質基準
1	一般細菌	個/mL	0	5	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	100個/mL以下
2	大腸菌		検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	検出せず	不検出
3	カドミウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.003以下
4	水銀及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.00005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.0005以下
5	セレン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
6	鉛及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
7	ヒ素及びその化合物	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
8	六価クロム化合物	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.05以下
9	亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	—	0.004未満	—	0.04以下
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	mg/L	—	0.37	—	—	0.35	—	—	0.3	—	—	0.49	—	10以下
12	フッ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.06	—	—	—	—	—	—	—	0.8以下
13	ホウ素及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
14	四塩化炭素	mg/L	—	—	—	—	0.0002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.002以下
15	1,4-ジオキサン	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
16	シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.002未満	—	—	—	—	—	—	—	0.04以下
17	ジクロロメタン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.02以下
18	テトラクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.0003未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
19	トリクロロエチレン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
20	ベンゼン	mg/L	—	—	—	—	0.001未満	—	—	—	—	—	—	—	0.01以下
21	塩素酸	mg/L	—	0.06未満	—	—	0.07	—	—	0.07	—	—	0.08	—	0.6以下
22	クロロ酢酸	mg/L	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	—	0.002未満	—	0.02以下
23	クロロホルム	mg/L	—	0.005	—	—	0.01	—	—	0.003	—	—	0.001	—	0.06以下
24	ジクロロ酢酸	mg/L	—	0.004	—	—	0.004	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
25	ジブロモクロロメタン	mg/L	—	0.002	—	—	0.003	—	—	0.001	—	—	0.002	—	0.1以下
26	臭素酸	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.01以下
27	総トリハロメタン	mg/L	—	0.011	—	—	0.02	—	—	0.007	—	—	0.005	—	0.1以下
28	トリクロロ酢酸	mg/L	—	0.004	—	—	0.003	—	—	0.003未満	—	—	0.003未満	—	0.03以下
29	ブロモジクロロメタン	mg/L	—	0.004	—	—	0.007	—	—	0.003	—	—	0.002	—	0.03以下
30	ブロモホルム	mg/L	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	—	0.001未満	—	0.09以下
31	ホルムアルデヒド	mg/L	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	—	0.008未満	—	0.08以下
32	亜鉛及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
33	アルミニウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
34	鉄及びその化合物	mg/L	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	—	0.03未満	—	0.3以下
35	銅及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.01未満	—	—	—	—	—	—	—	1以下
36	ナトリウム及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	4.4	—	—	—	—	—	—	—	200以下
37	マンガン及びその化合物	mg/L	—	—	—	—	0.005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.05以下
38	塩化物イオン	mg/L	5.1	5.0	4.6	4.3	4.6	4.3	4.6	4.5	4.5	4.6	4.9	4.6	200以下
39	カルシウム、マグネシウム等（硬度）	mg/L	—	23.6	—	—	35.9	—	—	43.6	—	—	37.1	—	300以下
40	蒸発残留物	mg/L	—	45	—	—	52	—	—	68	—	—	68	—	500以下
41	陰イオン界面活性剤	mg/L	—	—	—	—	0.02未満	—	—	—	—	—	—	—	0.2以下
42	ジェオスミン	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
43	2-メチルイソボルネオール	mg/L	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	—	0.000001未満	—	0.00001以下
44	非イオン界面活性剤	mg/L	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	—	0.005未満	—	0.02以下
45	フェノール類	mg/L	—	—	—	—	0.0005未満	—	—	—	—	—	—	—	0.005以下
46	有機物質（全有機炭素（TOC）の量）	mg/L	0.4	0.4	0.4	0.6	0.3	0.3	0.3	0.3未満	0.3	0.3	0.3未満	0.3	3以下
47	pH値		7.7	7.5	7.6	7.6	7.7	7.8	7.8	7.8	7.7	7.7	7.6	7.7	5.8～8.6
48	味		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
49	臭気		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常でない
50	色度	度	1未満	1未満	1未満	1	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	1未満	5度以下
51	濁度	度	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満	2度以下
基準判定			適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	適合	