

		検討事項の内容	回答内容	回答担当課
1	(1)	町長は以前に「伊貴船の隣接地に官地がある。その土地に雨水排水ポンプ場の設置をしてはどうかと思っている。」とおっしゃっていましたが、土地は私有地ですか公有地ですか。また、国交省との協議も絡むとはどういうことですか。	当初は、ゲートポンプ場の設置を検討していましたが、十分協議した結果、短期間で対応できる排水ポンプ車購入を行う方針としました。	建設課
		土手の官有地を排水ポンプ場の設置地として利用するのは考えられないですか。		建設課
		ご予定のポンプ能力は毎分・何トンですか。		建設課
	(2)	①減災の観点から現実的かつ有効な対策を八瀬地区の皆様と協議するとのことでしたが、どうなっておりますか。		総務課
		②八瀬地区・南側用水路への揚水ポンプの可動は大雨時に堰が転倒し、自動でポンプが停止する仕組みである。また、警報発令時に現場パトロールの中で確認されるということでしたが、台風 18 号のときポンプの停止は確認できておりましたか。	ポンプ停止を確認しています。	建設課
		③八瀬樋門への流入を極力削減するため部分的に流域界の変更ができないか、水利組合と協議する。水利組合と連携し、減災に努めるということでしたが、現在どうなっていますか。	八瀬樋門には、松山市分の雨水も流入しますので、今後、松山市と協議します。 高尾田水利組合とは、協議しましたが、現実的には難しいと思われま。	建設課
		④八瀬地区・南側の用排水路の断面、容量を調査されることでしたが、その結果はどうなっていますか。	10 年確率雨量での流出量では若干の断面不足になります。	建設課
	(3)	八瀬自主防災組織より台風 18 号当日の 15 時頃、八瀬地区の隣接水路が溢れそうと、町に相談をし、消防団の出動を要請しましたが、その後の町の対応を教えてください。	10 時 30 分に消防団全分団を招集して、巡回の指示を行い、その後、町内各地で土のう設置などの対応を行ってまいし	総務課

		た。八瀬や高尾田、日の出地区においては第 2 分団が対応したと思います。	
(4)	八瀬樋門は台風 18 号時に開門状態でしたか。	内水面排除を助長する程度、開門していました。	建設課
(5)	八瀬樋門の流れ口を直角から斜めにできないか、そのほうが流れが良くなるのでは。	構造物の設置基準が直角となっているようです。	建設課
(6)	台風 18 号当日の 22 時頃に浸水が一気に引いたのは、なぜですか。	雨が止んで水位が下がったと考えます。	建設課
(7)	台風 18 号時の雨量として八瀬樋門・手前・水路の排水は排水ポンプ車（毎分・30 トン）が何台必要と推定されていますか。 排水ポンプ車・1 台購入と国交省の出動で排水は大丈夫ですか。	想定外の雨量も考えられることから推定できません。	建設課
(8)	排水ポンプ車の製造会社、何社に問い合わせされましたか。 納期が平成 31 年 8 月になるのはなぜですか。	調査したところ、納期が 1 年近く必要となるようです。平成 30 年 9 月議会で補正予算を上程し、できる限り早期納品に努めたいと思います。	総務課
(9)	排水ポンプ車の購入まで国交省の排水ポンプ車で対応とのことですが、台風 18 号時には排水が対応できていない現実がありますが、それはどのように考えられておられますか。移動できる排水ポンプの設置は考えられますか。	平成 30 年 7 月豪雨の時も事前にポンプ車を配置要請しましたので、氾濫に至りませんでした。	建設課
(10)	重信川の積もった土砂の除去（特に右岸側）は必要ないのですか。	国土交通省に河床堀削を依頼しましたが、計画河床より低いとの回答です。ちな	建設課

			みに砥部川については、今年度、掘削していただけるとのことです。	
	(11)	御坂川の洪水等についての対策はどうなっていますか。 ※台風 18 号の同程度以上を想定して、最善の防災対策（水害）とその間の応急的な防災対策（水害）をお示してください。	砥部町分の河川改修済です。	建設課
2	(1)	空き家対策について具体的かつ詳細に教えてください。	空き家バンク制度（別紙 1）	地域振興課
	(2)	一時停止線を道路面に標示する際に町の指導とご協力をお願いします。	一時停止線の設置は県公安委員会が行います。地元区から要望があった際は、県公安委員会と地元区との調整役として協力させていただきます。	総務課
	(3)	従来の下水管の掃除をお願いします。	町管理の下水管ではありません。	生活環境課
	(4)	道路の全面舗装工事の際に道路排水マス等の補修工事をお願いします。蓋はグレチン可能ですか。	平成 30 年度及び 31 年度の下水道事業に伴う、舗装工事に合わせて修繕が必要な個所について対応します。蓋は、グレーチングで計画しています。	上下水道課
	(5)	麻生ハイツの敷地内（駐車場含む）から雨水等が北側の道側溝に流れてくる善処をお願いします。	平成 31 年度の下水道事業に伴う、舗装工事に含めて対応します。	上下水道課
	(6)	町内の一斉清掃日の変更はどうでしょうか。例えば入梅雨前および暑さを避け、6 月最初の日曜日とか。	例年 7 月に愛媛県が実施する「ふるさとを美しくするクリーン愛媛運動の強調月間」にあわせて、町内一斉清掃を 7 月に実施しています。（別紙 2）	生活環境課

	(7)	砥部町の庁内放送が聞こえない所（別紙図面）があります。改善をお願いします。	職員で現場の聞こえ方を確認してみます。なお、防災行政無線放送については、メールマガジン（メール登録している方の携帯電話などへ行政情報などをお知らせするサービス）で放送の直後に同様の内容を配信していますので、メールマガジンの登録をお願いします。	総務課
--	-----	---------------------------------------	---	-----