

仕 様 書

1 見積参加条件

- (1) 愛媛県内に本店、支店又は営業所を有していること。
- (2) (1) の本支店等が砥部町入札参加資格業者名簿に登載されており、物品製造販売を希望しているもの。

2 日程

- (1) 質問 令和4年1月13日(木)まで
- (2) 見積書提出期限 令和4年1月18日(火)午後5時15分まで
- (3) 開札日 令和4年1月19日(水)
- (4) 納入(履行)期限 令和4年3月25日(金)

3 調達仕様

- (1) 件 名 消防団用物品購入
- (2) 仕 様 別紙のとおり
- (3) 見積方法 総額で見積もること。
- (4) 担 当 課 砥部町総務課 危機管理室 安岡

電話089-962-6110

消防団用物品購入仕様書

1 概要

この仕様書は、砥部町が令和3年度に整備する「消防用ホース」について定める。

2 規格

消防用ホースは、次に掲げる法令、その他関係ある法令に適合すること。

- (1) 消防法(昭和23年法律第186号)
- (2) 消防用ホースの技術上の規格を定める省令(平成25年総務省第22号)
- (3) 消防用ホースに使用する差込式の結合金具の技術上の規格を定める省令(平成25年総務省令第23号)
- (4) ホース、結合金具及び装着部は、各々、適用法令等に適合し、日本消防検定協会の品質評価試験に合格したものであること。
- (5) 消防用ホースには、一般社団法人日本消防ホース工業会の国産基準を満たした「JFH 日本製」マークが表示されていること。
- (6) 納入後1年以内に、不慮の事故などによりホースが使用できなくなった場合、速やかにホースの交換が出来るよう全ての消防用ホースに1年間の動産保険がかけられていること。

3 仕様

| | 呼称 | 長さ | 使用圧 | 本数 |
|----------------|------|-------|--------|----|
| 小型動力 消防ポンプ用 | 65mm | 20m以上 | 1.3MPa | 8本 |
| ポンプ車用 | 65mm | 20m以上 | 1.6MPa | 4本 |

- (1) 結合金具は軽合金製の差込式とし、ホースとの接続は銅線巻きリベット止め(2ヶ所以上)とする。
- (2) ホース両端の金具装着部の保護布は、金具踏み付け時の金具切れを防止するために、保護布の腹部が一定幅で肉厚になっている一体構造の「セーフティ袴」であること。
- (3) ホース両端の金具装着部の保護布は長さ20cm以上とし、保護布の色は差し金具側白色・受け金具側黄色とする。
- (4) ホース両端の金具装着部の保護グリップの色は差し金具側赤色・受け金具側青色とする。

4 指定文字表示

指定文字は、「購入年月」を記入する。字体、表示方法等については、本町と協議し、その指示を受けること。(例 R04.03)

5 その他

受注者は、町が購入するホースと同数の使用済みホースを引き取り処分すること。

6 納入期限 令和4年3月25日（金）

7 納品場所 伊予郡砥部町宮内1350番地2 砥部消防署

8 疑義の解釈

この仕様書について不明な点は、本町との協議により処理すること。

(甲)

砥部町

| | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|-----|-------|-----|---------|-----|-------|-----|--|--|--|-----------------------|
| 第 号 | | | | | | | | | | | | 起 案 理 由 |
| 整 査 済 | 年 月 日 | 技 師 | | 主 査 | | | | | | | | 消 防 団 の 老 朽 化 し た ホ |
| 設 計 済 | 年 月 日 | 町 長 | 副 町 長 | 課 長 | 課 長 補 佐 | 係 長 | 設 計 者 | 検 算 | | | | 一 ス の 更 新 を す る た め 購 |
| 設 計 書 | | | | | | | | | | | | 入 する。 |
| 納 入 場 所 | 伊予郡砥部町宮内1350番地2 砥部消防署 | | | | | | | | | | | |
| 物 品 名 | 消防団用物品購入 | | | | | | | | | | | |
| 購 入 価 格 計 | 設計金額 ￥ 一 | | | | | | | | | | | |
| | 業務価格計 ￥ 一 | | | | | | | | | | | |
| | 消費税相当額 ￥ 一 | | | | | | | | | | | |
| 物 品 の 概 要 | 【消防用ホース購入】 | | | | | | | | | | | |
| | ○小型動力消防ポンプ用ホース 8本 | | | | | | | | | | | |
| | ○消防ポンプ車用ホース 4本 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

内 訳 書

| 物 品 名 | 規 格 | 単 位 | 数 量 | 単 価 | 金 額 | 備 考 |
|---------------|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|-----|
| 【消防用ホース購入】 | | | | | | |
| 小型動力消防ポンプ用ホース | 呼称65mm・長さ20m 使用圧1.3Mpa 検定合格品 文字入れ | 本 | 8 | | | |
| 消防ポンプ車用ホース | 呼称65mm・長さ20m 使用圧1.6Mpa 検定合格品 文字入れ | 本 | 4 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| 購入価格計 | | 式 | 1 | | | |
| 消費税相当額 | | 式 | 1 | | | |
| 設計金額 | | 式 | 1 | | | |